



«20» ноября 2025 г.

№ ТД-Исх-001-25-9216

Генеральному директору
ООО ПО "РАДИАН"
Коноваленко В.А.

от

О совместном составлении Акта

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках договора №08-3/808 от 22.08.2024 и спецификации №1 поставщиком ООО ПО "РАДИАН" была осуществлена поставка товара по УПД №719 от 26.12.2024 «Генератор дизельный (по опросному листу ЦЭС)», в количестве 3 шт.

Согласно Актов аварийного состояния от 14.11.2025 и 17.11.2025 (Приложения 2, 3) установлена неисправность 2 генераторов дизельных в части ПЖД (Подогреватель жидкостный дизельный). При запуске на пульте управления высвечивается «нет связи».

Требование заказчика оперативно устранить неисправность и произвести замену модуля управления ПЖД, так как генераторы необходимы для плановых и аварийных ремонтов Вл 04кВ.

На основании вышеизложенного и в соответствии с пунктом 2 договора №08-3/808 от 22.08.2024, прошу Вас в срок до 26.11.2025 г. организовать присутствие Вашего представителя для участия в совместном выявлении недостатков и составлении акта.

Ваш ответ прошу направить в срок до 24.11.2025 г. на эл. почту Grigoryeva_AG@enplus-td.ru

Приложение:

1. Письмо № ИЭСК-Исх-ЦЭС-25-2104 от 20.11.2025 в 1 экз. на 1 л.
2. Акт аварийного состояния от 14.11.2025 в 1 экз. на 1 л.
3. Акт аварийного состояния от 17.11.2025 в 1 экз. на 1 л.

