



Акционерное общество
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Россия, 184141, Мурманская область,
г. Ковдор, ул. Сухачева, д.5
тел. +7 (81535) 7-60-01, факс: +7 (81535) 7-27-
eurochemgroup.com, fax_kdr@eurochem.ru

№ 15-12-427 от 18.11.2025

На Исх. №1896 от 14.11.2025г.

На Исх. №1898 от 14.11.2025г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Требуется ответ: нет
Код направления работ: ENG

Тема: Об отправке ТЗ на изготовление
оборудования ПС-35/6кВ и блоков
перехода

664040, Россия, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург 184, офис 342
e-mail: radinfo@radian-holding.ru
Тел: +7 (3952) 444-522
Факс: +7 (3952) 444-943

Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на Ваше письмо №1896 от 14.11.2025г. «Об отправке ТЗ на изготовление оборудования ПС35/6 кВ» по объекту: «Ковдорский ГОК». Рудник «Железный». Электроснабжение водоотлива карьера «Железный» сообщаем, что ТЗ № Е100 – 0558 – КГОК.25.878–01.12.152-ЭП-ТЗ1 версия от 18.11.2025г. согласовано.

В ответ на Ваше письмо №1898 от 14.11.2025г. «Об отправке ТЗ на изготовление блоков перехода» сообщаем следующее:

1. п.29 – тех. учет не требуется.
2. п.30 – ком. учет не требуется.
3. Питание должно приходить на разъединитель, уходить с реклоузера, чтобы была возможность замены реклоузера и обслуживания точки перехода в кабель.
4. ТСН подключить через отдельный разъединитель/выключатель или после разъединителя (обсуждаемо).
5. ЗН на разъединителе с 2х сторон (обсуждаемо).
6. ЗН в сторону кабельной линии (обсуждаемо).

Заместитель генерального
директора по капитальному
строительству

П.А. Шрейфогель

Исп. Карнов С.А.
+7 (81535) 7-64-52

