



Акционерное общество
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Россия, 184141, Мурманская область,
г. Ковдор, ул. Сухачева, д.5
тел. +7 (81535) 7-60-01, факс: +7 (81535) 7-27-63
eurochemgroup.com, fax_kdr@eurochem.ru

№ 15-12-402 от 31.10.2025
На Иск. №1748 от 24.10.2025г.

Ворожину О.А.
Морозов Р.О.
Бригады В.В.
Для рассмотрения
подготовки
с учетом замечаний
Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинов Т.К.

Требуется ответ: нет
Код направления работ: ENG

Тема: «ТЗ на изготовления ПС-35/6кВ»

664040, Россия, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург 184, офис 342
e-mail: radinfo@radian-holding.ru
Тел: +7 (3952) 444-522
Факс: +7 (3952) 444-943

Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на Ваше письмо №1748 от 24.10.2025г. об отправке ТЗ на изготовления оборудования ПС-35/6кВ по объекту: «Ковдорский ГОК». Рудник «Железный». Электроснабжение водоотлива карьера «Железный» сообщаем следующее:

1. ТЗ на изготовление трансформаторов не согласовано на основании п.9.2.1 приложения 1 договора КГОК.25.878. Необходимо предоставить на согласование варианты выбора с обоснованием.
2. ТЗ на изготовление РУ-35кВ и РУ-6кВ:
 - 2.1. Пояснить необходимость организации ТСН в отдельном модуле.
 - 2.2. Для РУ-35кВ и РУ-6кВ приоритетно рассмотреть боковой ввод кабеля в нижней части стены. Допустимо применить нижний ввод кабеля.
 - 2.3. Система вентиляции – считаю допустимо применить как естественную с фильтрацией, так и принудительную с фильтрацией.
 - 2.4. Тип привода ВВ – электрический с возможностью ручного (механического) включения
 - 2.5. РУ-6кВ – предлагаю ТСН разместить внутри РУ-6кВ, как и щит СН.
 - 2.6. Ячейки 2х (Ввод, ТН, ТСН, СВ/СР, УКРМ, ОЛ не менее 6 шт.)
 - 2.7. В РУ-35кВ предусмотреть установку коммутационного шкафа АСДУЭ/АСТУЭ.

Начальник
Проектно-технического
сектора

А.П. Долмат

Исп. Карпов С.А.
+7 (81535) 7-64-52

