



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ22-02-6139 от 08.11.2022 г.

на № 981 от 07.11.2022 г.

Исполнительному директору
ООО ПО «Радиан»
С. Н. Трубникову

О направлении замечаний к ППР ПС 220 кВ Чаянда

Уважаемый Сергей Николаевич!

Направляем Вам замечания к проекту производству работ на выполнение электромонтажных работ ПС 220 кВ Чаянда шифр ППР-586961-П2201209.ЭМ по объекту «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС-11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя ориентировочной протяженностью 4 км (4×1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2×74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2×63 МВА)»

Приложения:

1. Замечания к ППР на выполнение электромонтажных работ ПС 220 кВ Чаянда шифр ППР-586961-П2201209.ЭМ

Руководитель проекта

А. А. Пугачев

Линии жизни...

Раздел документации проекта: ППР-586961-П2201209-ЭМ

Замечания					Отчеты					
№	Тема документа	Дата замечания	Автор	Финанс./ Отдел	Содержание замечания и обоснование	Приложения	Дата ответа	Отчет	Изменения	Приложения к отчету
1	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Лист 5. ППР выполнен на основе проектной документации Фирмы АО «НПЦ ФСК ЕЭС»- 586961-П2201209-040-ЭП. Дополнить перечень шифров					
2	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Лист 5. Добавить перечень сокращений в ППР или при первом использовании давать расшифровку. Пример: Проект производства работ (далее ППР)					
3	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 6.1. В Сводные спецификации оборудования, изделий и материалов ОРУ 220кВ / 110 кВ добавить шифры наружной установки					
4	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 6.2. Исключить детальное описание АТ, оставить только характеристики					
5	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 6.2. Доставка АТ осуществляется без масла, разукрепленным - учесть в технологии монтажа					
6	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 6.2. Доставка АТ осуществляется силами Подразделения					
7	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 6.6. Элементы ЗУ, прокладываемые в земле не должны иметь окраски - противоречит РД					
8	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 7.1. Перечень мероприятий по охране труда не соответствует выполняемым работам					
9	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 8.1. Потребность в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах - не соответствует операциям и технологии выполнения работ описанных в ППР					
10	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 8.2. Состав бригады - не соответствует операциям и технологии выполнения работ описанных в ППР					
11	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 8.3. Операционный контроль осуществляется в процессе выполнения работ непосредственными исполнителями и ИТР монтажной организации в соответствии с правилами и нормами действующими в энергетике - указать какими					
12	ППР-586961-П2201209-ЭМ	08.11.2022	Гуляев Роман Константинович 8 (982) 696-01-85 r.gulyaev@energmost.com	Производственно-техническая служба	Раздел 8.4. Не соответствует составу бригады					