



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Маневровая, 42
тел. (343) 344-10-50, тел./факс: (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-1269 от 02 03 2023 г.

на № _____ от _____ 202__ г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
В.А. Коноваленко

О выявленных несоответствиях
на площадке строительства ПС Чаянда

Уважаемый Виктор Андреевич!

Информирую Вас, что в соответствии с условиями заключенного договора № ЭМ- 22-0565 от 16.08.2022 года (далее – Договор) ООО ПО «Радиян» (далее Субподрядчик) принял на себя обязательство выполнить комплекс строительно-монтажных работ по строительству объекта в соответствии с Проектной и Рабочей документацией.

В соответствии с условиями Договора (Статья 14) при наличии замечаний к качеству выполненных работ, Подрядчик направляет Субподрядчику мотивированный отказ от приемки работ, с указанием выявленных несоответствий, устранение которых производится в порядке, установленном п. 14.5 Договора.

На сегодняшний день Субподрядчиком нарушены требования Рабочей документации, выявлены отклонения планово-высотного положения свай ОРУ 220 кВ. и ОРУ 110 кВ, что ведет к отсутствию возможности принятия работ к выполнению, дальнейшему продолжению работ и своевременному финансированию проекта.

На основании вышеизложенного, с учетом выявленных нарушений, прошу Вас предоставить план мероприятий по устранению выявленных нарушений к 01.03.2023 года со сроком реализации мероприятий не позднее 15.03.2023 года.

Обращаю Ваше внимание, что неисполнение со стороны Субподрядчика условий, обозначенных в Договоре (Статья 14) влечет за собой наложение штрафа в соответствии с п. 21.1 Договора.

Директор по инжинирингу

Алексей Андреевич Пугачев,
8-981-749-69-70

С.М. Лупеченков

102
13.03.23