



ЭСК ЭНЕРГОМОСТ

ООО «ЭСК «Энергомост», 620050, г. Екатеринбург, ул. Мамасарова, 42
т. (343) 344-10-50, ф. (343) 344-10-61, e-mail: energomost@energomost.com
ИНН 6671249389 КПП 667801001 ОГРН 1086671000020

№ ЭМ23-02-4151

от 27.06.2023

Исполнительному директору
ООО ПО «Радиян»
Трубникову С.Н.

О усилении контроля за качеством
выполнения работ

Уважаемый Сергей Николаевич!

Между ООО ПО «Радиян» и ООО «ЭСК «Энергомост» заключен договор № ЭМ-22-0488 от 26.07.2022 на выполнение СМР на объекте «Строительство ПП 220 кВ Нюя с заходами ВЛ 220 кВ Городская – Пеледуй с отпайкой на ПС НПС – 11 в РУ 220 кВ ПП 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 4 км (4х1 км), строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Нюя – Чаянда ориентировочной протяженностью 149 км (2х74,5 км), строительство ПС 220 кВ Чаянда трансформаторной мощностью 126 МВА (2х63 МВА)».

Под угрозой запуск ПС 220 кВ Чаянда, остановлены работы по прокладке кабельной продукции, не ведётся отсыпка щебнем под зданием ОПУ, не однократно сорваны заявления сроки окончания работ по оплиновке ОРУ 220 кВ. Вышел срок устранения предупреждений о возможной остановки:

1. № ВЭС/ФСК/121/019-У «ОРУ-110,220
2. № ВЭС/ФСК/119/019-У «ОРУ-110,
3. № ВЭС / ФСК / 111 / 001-У

Работниками ООО ПО «Радиян» вновь допущены нарушения требований охраны труда:

- нарушения требований охраны труда подвесной подъемной люлькой.
- нарушение правил работы кранами
- нарушение правил строповки грузов
- нарушение требований федерального закона об отходах производства и потребления
- нарушение требований хранения баллонов под давлением

На основании вышеизложенного необходимо увеличить численность людских ресурсов, а также направить на объект руководителя проекта для организации работ и соблюдения требований охраны труда.

Приложение: Акт предписание №1 от 21.06.2023г.
Акт предписание №2 от 22.06.2023г.
Акт предписание №3 от 23.06.2023г.

Начальник
штаба строительства СМУ-1

С.М. Манухин

Экз. № 543
Л.Р. 06.03.23