




ИРКУТСКАЯ
ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

Акционерное общество «Иркутская электросетевая компания» (АО «ИЭСК»)

12.12.2025 № ИЭСК-ИОР-ПР-25- Директору по строительству
На № 2005 от 01.12.2025 5430 ООО «РАДИАН»
Салахутдинову Т.К.



О согласовании
коэффициентов 1,35 на
СМР и 1,3 на ПНР

Уважаемый Тимур Камильевич,

В ответ на ваше письмо сообщаем следующее:

в сметных нормативах (Методика от 4 августа 2020г. №421/пр.) названные вами коэффициенты прописаны, но применение их возможно только по указаниям проектной документации (ПОС) и (или) иной технической документации.

В соответствии с вышеназванной методикой и корректировкой ПОС применение коэффициента 1,35 на строительно-монтажные работы, согласно Приложения 10 тб.3 п.5, правомерно, заказчик согласовывает (с корректировкой актов выполненных работ за период 2025г.)

применение коэффициента 1,3 на 100% структуру пуско-наладочных работ не корректно, изменить на 1,255, либо

обосновать необходимость проведения подготовительных работ (10% структуры ПНР), а именно:

- изучение и анализ проектной, рабочей и заводской документации на предмет правильности принятых решений по технологическим схемам, применяемому оборудованию, алгоритмам управления, защитам и блокировкам; определить соответствие проектной и рабочей документации требованиям нормативных документов, регламентирующих производство ПНР, а также типовым решениям; подготовка технического заключения в виде рекомендаций и предложений по корректировке и улучшению отдельных частей проектной документации;
- разработка, согласование и утверждение проекта производства ПНР;
- разработка, согласование и утверждение технических и рабочих программ ПНР в соответствии с календарным графиком их разработки,

а также

- оформление рабочей и приемосдаточной документации (5%)
в зоне работы действующих электроустановок с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением с оформлением наряда-допуска.

заместитель Генерального директора
по инвестиционной деятельности АО «ИЭСК»

А.И. Шекин

