



**филиал ПАО «Якутскэнерго»
Западные электрические сети**

пр. Ленинградский 5/2, г. Мирный,
Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация, 678174

т.: +7 (41136) 4-54-35
ф.: +7 (41136) 3-69-23

delo.zes@yakutskenergo.ru
yakutskenergo.ru

от 25.12.2025 № 16/6515
на № _____ от _____

О гарантийных обязательствах

Генеральному директору
ООО ПО "РАДИАН"
Коноваленко В. А.

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
Тел. 8-908-644-03-30; (3952)44-90-37 (доб.316)
E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

Довожу до Вашего сведения, что 23.12.2025 г. после аварийного отключения ВЛ 220 кВ Айхал – ГПП-6 выявлено, что терминал защит комплекта КСЗ не обтекался током. При послеаварийной проверке выявлено, что провода токовых цепей с клеммника расположенного в приводе В 220 ГПП-6 №3 выпали (их выдавило), зажимной клеммник (по типу Wago) плохого качества и не может удерживать две заведенные жилы токовой цепи. При проверке других клеммников токовых цепей ситуация аналогичная.

В связи с вышеизложенным, согласно п. 4.1.1. Таблицы №4 Приложения №1 «Техническое задание» к Договору №36701-24 от 23.01.2024 г. на выполнение строительно-монтажных и пуско-наладочных работ (включая поставку оборудования и материалов) по титулу «Установка выключателей на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции 220кВ «Айхал» в п. Айхал Мирнинского района, прошу направить специалистов для устранения замечаний (замене клеммных рядов, на более качественные) по гарантийным обязательствам.

Директор



Аникин А. В.

Исп.: Киприянов В.Д., ОКСиР
Тел.: (4112)49-80-17
e-mail: kipriyanovvd@yakutskenergo.ru

