



ООО «Свежий ветер»

ООО «Свежий Ветер»
ИНН 7536174347, ОГРН 1197536000474
г. Чита, ул. 1ая Новопроточная, стр.2, пом.3
Тел.: +7-914-460-5964
E-mail: dir@windfresh.ru

г. Чита

27.01.2026г.

Генеральному директору
ООО ПО «Радиан»
Коноваленко В.А.

Копия
Заместителю директора по ЭК
филиала ПАО "ТГК-14" "Читинская генерация"
Шишкину И.А.

ООО «Свежий ветер» на основании договора №ЧГ-2952-24 от 25.07.2024 г. осуществляет строительный контроль по объектам СКК филиала ПАО "ТГК-14" "Читинская генерация".

В ходе проведения пробного запуска ЦТП Заказчиком выставлен ряд замечаний в адрес ООО ПО «Радиан»:

1. Отсутствует герметизация стыков пола.
2. Отсутствует герметизация стыков приемных лотков в конструкции пола машинного зала.
3. Отсутствует окраска пола машинного зала.
4. Отсутствует инвентарное ограждение приямков машинного зала.
5. Отсутствует крышка люка дренажного колодца.
6. Отсутствует монтажный люк, для забора воды из дренажного колодца.

Прошу в срок до 30.01.2026г. устранить вышеуказанные замечания и предоставить акт их списания.

Главный инженер ООО «Свежий ветер»

Маркевич С.А.

