



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»  
(ПАО «ТГК-14»)

ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000,  
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,  
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

22.01.2026 № ИШ-905  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_



Генеральному директору ООО ПО  
«Радиян»

Коноваленко В.А.  
radinfo@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В настоящее время имеются следующие замечания к работам, осуществляемым ООО «Радиян» на ЦТП «Машзавод»:

- Отсутствуют площадки обслуживания запорной арматуры,
- Отсутствуют выводы с дренажей в дренажную линию,
- У дренажных линий не соблюден нормативный уровень уклона.
- На фундаментах и основаниях насосов отсутствует гидроизоляция.
- На сетевых насосах не смонтированы датчики температуры подшипников и датчики вибрации.
- Местами отсутствует герметизация и изоляция между фундаментной плитой и зданием, между стыками секций.
- Отсутствует люк для подачи откачивающего рукава с дренажного колодца,
- Отсутствует возможность управления сетевыми насосами (как один из вариантов установки модуля дискретного ввода и вывода в шкаф автоматики).
- Не начаты ПНР в части настройки  $\pi$ -регулятора,
- Отсутствует проект охранной сигнализации и, следовательно, не начаты работы по монтажу.
- Основание БМЗ находится ниже отметки профиля земли, что создаёт риски затопления здания ливневыми водами.

Прошу в максимально короткие сроки предоставить график устранения выявленных замечаний.

Заместитель директора филиала «Читинская генерация»  
по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин

Исп. А.С. Шестаков  
Тел. (3022) 38-42-61  
shestakov@chita.tgk-14.com

