



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

664033, г. Иркутск ул. Лермонтова, 257

e-mail: office@iesk.ru

ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762

ИНН/КПП 3812122706/775050001

"02" февраля 2026 г. № ИЭСК-Исх-ИД-26-0433

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»

Т.К. Салахутдинову

ИНН: 3810310687

Адрес: 664040, г. Иркутск, ул. Розы
Люксембург д 184, оф. 342

Тел.: 8 (3952) 444-522

E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

О согласовании ППР по объекту «О_Ю21
Реконструкция ПС 220 кВ Светлая, замена провода
ВЛ-35 кВ» на 2026 год

Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на обращение ООО ПО «Радиян» от 30 января 2026 г. № 92 по титулу «О_Ю21 Реконструкция ПС 220 кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100 МВА) (прирост мощности 120 МВА)» о согласовании ППР, АО «ИЭСК» направляет следующие замечания:

От Службы линий электропередач ЮЭС (Толстоухов Александр Владимирович tolstouhov_av@iesk.ru, тел. 8(3952) 793-204; +79148958128; Пруцков Максим Геннадьевич prutskov@iesk.ru, тел. 8(3952) 793-373; +79148957029).

Лист 20 ППР реконструкции ВЛ-35 кВ: Схема размещения оборудования и раскатки провода воздушной ЛЭП под тяжением, не применима для ВЛ 35 Светлая-Баклаши. В разделе "Раскатка провода" применяется коромысло, что не применимо для данной ВЛ. Прописать подробно последовательность выполнения работ (возле каких опор выставляется комплекс, как производится перекладка существующего провода и вновь смонтированного, как разрезаются существующие шлейфа, как соединяются новые после монтажа провода и т.д.). В качестве трос-лидера используется стальной трос, тогда как будет демонтирован существующий провод и как смонтирован трос-лидер? Включить в согласование ППР ответственных ШРЭС (в части пересечений с ВЛ 0,4-10 кВ). Прописать мероприятия безопасного выполнения работ при пересечении авто/дорог и существующих ВЛ 0,4-220 кВ. Прописать какая ВЛ отключается, где заземляется и т.д.

В главе: Пересечение с существующими ВЛ. Не прописаны мероприятия по безопасному прохождению пересекаемых ВЛ, ни в части их физической сохранности, ни безопасности производства работ.

Для своевременного выполнения строительно-монтажных работ на объекте, прошу Вас организовать устранение вышеуказанных замечаний к ППР. Откорректированные ППР прошу направить на повторное согласование в адрес заказчика АО «ИЭСК» не позднее 4 февраля 2026 г.



Директор департамента по
реализации
инвестиционных проектов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
0625025D0086B3FD8E4EF91BAADB32932C
Кем выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"
Владелец: Пряничников Григорий
Николаевич
Действителен: с 30.10.2025 по 30.10.2026
Дата и время подписания 02.02.2026 14:45

По доверенности
143e32bc-b68a-4542-b452-50040ea8247d
МЧД выдана: ИЭСК АО

Г.Н. Пряничников

Исполнитель:
Лбов Дмитрий Сергеевич
Контактный телефон:
89041118590

ИЭСК-Проект-Исх-01467/26