



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул. Профсоюзная, д. 23, г. Чита, Россия, 672000,
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

04.02.2026 № 441-1420

на № _____ от _____

Генеральному директору ООО ПО
«Радиян»

Коноваленко В.А.
radinfo@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В настоящее время имеются следующие замечания к работам, осуществляемым ООО «Радиян» на ЦТП «Машзавод»:

- Отсутствуют площадки обслуживания запорной арматуры,
- Отсутствуют выводы с дренажей в дренажную линию,
- У дренажных линий не соблюден нормативный уровень уклона.
- На сетевых насосах не смонтированы датчики температуры подшипников и датчики вибрации.
- Местами отсутствует герметизация и изоляция между фундаментной плитой и зданием, между стыками секций.
- Отсутствует люк для подачи откачивающего рукава с дренажного колодца,
- Отсутствует проект охранной сигнализации и, следовательно, не начаты работы по монтажу.
- Основание БМЗ находится ниже отметки профиля земли, что создаёт риски затопления здания ливневыми водами.
- Трубопровод Ду400, расположенный вдоль сетевых насосов, не опирается на проектные опоры, нагрузка от веса трубопроводов приходится на сетевые насосы.
- Приемки в районе входа и выхода трубопроводов в здание ЦТП не огорожены.

В настоящее время ведётся работа с Забайкальским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по вводу ЦТП в эксплуатацию. Указанные замечания могут быть причиной отказа ввода объекта. Прошу в максимально короткие сроки устранить указанные замечания.

Заместитель директора филиала «Читинская генерация»
по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин

