



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)

ул.Профсоюзная, д.23, г.Чита, Россия, 672000,
тел/факс: (3022)384-559 / (3022)384-514,
www.tgk-14.com, e-mail: office@chita.tgk-14.com

12.02.2016 № ИШ-314

на № _____ от _____

Генеральному директору ООО ПО
«Радиян»

Коноваленко В.А.
radinfo@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках протокола совещания по письму ИШ-1131 направляем перечень уставок по каждой группе оборудования с разделением на ручной и автоматический режим работы.

№	Уставки	Автоматический режим	Ручной режим
1	Давление в подающем трубопроводе после группы клапанов (2.1)	величина давления	% открытия/закрытия (0-100%)
2	Температура теплоносителя после смешения (после группы калпанов 2.2)	Температура в соответствии с температурным графиком	% открытия/закрытия (0-100%)
3	Давление на выходе из ЦТП (после насосов)	величина давления	частота (0-50 Гц)
4	Давление в обратном трубопроводе	величина давления	% открытия/закрытия (0-100%)

Заместитель директора филиала «Читинская генерация»
по энергетическому комплексу

И.А. Шишкин

Исп. А.С. Шестаков
Тел. (3022) 38-42-61
shestakov@chita.tgk-14.com

