

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 3010181020000000823 БИК 044525823

Исх № 23/472 от 10.02.2026

На № 169 от 16.02.2026

Председателю совета директоров
ООО ПО «Радиян»
В. Н. Труфанову

О выплате
отложенного платежа

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ответ на Ваше обращение № 169 от 16.02.2026г. «О возврате отложенного платежа по договору ДТУ-22/1297У» АО «Дальтрансуголь» сообщает следующее: по Договору подряда №ДТУ-22/1297У от 08.02.2023г. на «Выполнение строительно-монтажных работ по Проектной документации «Внешнее электроснабжение» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн угля в год» ООО ПО «Радиян» выполняются работы по объекту Внешнее Электроснабжение (далее – Объект).

Согласно п.3.6 Договора выплата отложенного платежа производится Заказчиком с учетом требований п.3.6.1. Договора, после завершения всех предусмотренных Договором работ и устранения Подрядчиком выявленных недостатков и дефектов выполненных работ до сдачи Объекта, передачи Заказчику по акту, полного комплекта исполнительной документации, в течении 15-ти банковских дней с момента подписания Сторонами без замечаний акта приемки-передачи выполненных работ по Объекту. При наличии замечаний, указанный срок рассчитывается от даты подписания акта устранения всех замечаний Заказчика.

По состоянию на 19.02.2026г., помимо укрепления откосов ООО ПО «Радиян» в рамках Договора не устранены следующие замечания:

1. Не выполнена замена концевых муфт 35 кВ на 3 линиях (секционные перемычки);
2. Не выполнена замена силикагеля в силовых трансформаторах 35/6 кВ;
3. Не выполнена цветовая маркировка органов управления разъединителями;
4. Не исправлена и не сдана исполнительная документация.

Указанные замечания влияют на надёжность работы подстанции, а также безопасность персонала при выполнении оперативных переключений.

До устранения данных замечаний выплата отложенного платежа, упомянутого в Вашем письме, не представляется возможной.

Заказчик готов рассмотреть вариант выплаты отложенного платежа при условии предоставления оригинала безотзывной безусловной Независимой банковской гарантии, выданной банком в пользу Заказчика на сумму отложенного платежа со сроком действия, достаточным для устранения всех замечаний по Договору плюс 2 месяца.

С уважением,
Руководитель проекта

Исп. Вторушин Н. Д.
тел +79144201592

И. Э. Яковлев

