

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ДАЛЬТРАНСУГОЛЬ»

682860, Российская Федерация, Хабаровский край,
Ванинский муниципальный район, Межселенные
территории Ванинского муниципального района,
территория Мыс Мучукей-Дуа, строение 6
тел. 8 (42137) 54-111
e-mail: DTU@portalliance.ru



ИНН 2709006503 КПП 270901001
Р/с 40702810400000016190
Банк ГПБ АО г. Москва
К/с 30101810200000000823 БИК 044525823

Исх № д.3/473 от дд.дд.дддд
На № 158 от 12.02.2026

Председателю совета директоров
ООО ПО «Радан»
В. Н. Труфанову

О выплате
гарантийного удержания

Уважаемый Валерий Николаевич!

В ответ на Ваше обращение № 158 от 12.02.2026г. «О возврате гарантийного удержания по договору ДТУ-23/3У» АО «Дальтрансуголь» сообщает следующее:

по Договору подряда № ДТУ-23/3У от 08.02.2023г. на строительные-монтажные работы по Объекту: «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений из производственной зоны» в рамках реализации проекта «Увеличение мощности перевалки АО «Дальтрансуголь» до 40 млн тонн угля в год» ООО ПО «Радан» выполняются работы по объекту «Перенос инженерных сетей, коммуникаций и сооружений производственной зоны (далее – Объект).

Согласно п. 3.6 Договора, после завершения всех предусмотренных Договором работ и устранения выявленных недостатков, передачи Заказчику по акту полного комплекта документации, указанной в пункте 8.3 Договора, Заказчик в срок не позднее 30 рабочих дней с момента подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта, предусмотренного пунктом 8.2 Договора, оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ.

По состоянию на 19.02.2026г. ООО ПО «Радан» в рамках Договора не устранены следующие замечания:

- невозможно использование совмещенной непроходной эстакады по назначению в полном объеме;
- не окончены работы по монтажу конструкций переходов от эстакады к кабельному тоннелю, а также от эстакады в сторону проектируемой подстанции ТП-С6;
- не устранены замечания по скользящей опоре №1: необходимо выполнить корректировку высотной отметки, заменить задвижку Ду50 на дренаже.


Указанные замечания влияют на надёжность теплоснабжения производственных объектов.

До устранения данных замечаний выплата отложенного платежа, упомянутого в Вашем письме, не представляется возможной.

Заказчик готов рассмотреть вариант выплаты отложенного платежа при условии предоставления оригинала безотзывной безусловной Независимой банковской гарантии, выданной банком в пользу Заказчика на сумму отложенного платежа со сроком действия, достаточным для устранения всех замечаний по Договору плюс 2 месяца.

С уважением,
Руководитель проекта

Исп. Вторушин Н. Д.
тел +79144201592



И. Э. Яковлев