



Исх. № ЭЦ-699 от 24.02.2026г.

Директору по строительству  
ООО ПО «Радиян»  
Салахутдинову Т.К.

**Касательно устранения замечаний**

**Уважаемый Тимур Камильевич!**


В ответ на письма ООО ПО «Радиян» исх. №171 от 16.02.2026г., и исх. №192 от 19.02.2026г., касательно замечаний к поставке в рамках договора №465/ПО от 25.08.2025г., блочного теплового пункта (БТП) в блочно-модульном исполнении, для строительства Центрального теплового пункта (ЦТП) в г.Чита, сообщаем следующее:

1. На сегодняшний день осуществлены восстановительно-покрасочные работы напольного покрытия в помещениях блок-секций под технологическое оборудование. Работы закончены 22.02.2026г.

2. Замечание о том, что трубопровод Ду-400 вдоль сетевых насосов, не опирается на проектные опоры находится вне зоны ответственности ООО «ЭЛИТА-Регион», так как данное замечание возникло вследствие работ по монтажу насосных агрегатов, которые не входили в зону нашей ответственности.

3. Информировуем, что 25.02.2026г. на объект выходит Наш сервисный инженер:  
-Юдин Петр Юрьевич (Тел +79777062540)

Руководитель проектов  
ООО «ЭЛИТА-Регион»

 / Шабуров В.А. /

