



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,  
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13  
amikank@polymetal.ru  
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»  
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362  
КПП 246601001  
ОГРН 1022402645825

Директору по строительству  
ООО ПО «Радиян»  
Салахутдинову Т.К.  
664048, г. Иркутск, ул. Розы  
Люксембург Дом 184, офис 342  
E-mail: sk@radian-holding.ru

Исх. № ГА/04-733 от 04.03.2026  
На № 219 от 25.02.2026  
«О результате проверки ПНР»

Уважаемый Тимур Камильевич!

Общество с ограниченной ответственностью горно-рудная компания «Амикан», место нахождения: 660049, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 93а, помещ. 5, тел.: +7(3912)23-77-13, в лице начальника отдела капитального строительства Толстихина Павла Игоревича, на основании договора строительного подряда № ГА 2(01-1-0486) от 08.08.2024г. по объекту «Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей»; № ГА 2(01-1-0487) от 08.08.2024г. по объекту «Центральная лаборатория»; № ГА 2(01-1-0531) от 01.10.2024г. «Склад ГСМ», направляем ФЗ с результатами проверки программ ПНР.

Для ускорения процесса согласования ППР, ТК и ПНР просим направлять в рабочем порядке на всех инженеров по ИД:


- Елисеева Оксана Игорьевна [EliseevaOI@polymetal.ru](mailto:EliseevaOI@polymetal.ru)
- Сайфигалиев Александр Владиленович [SaifigalievAV@polymetal.ru](mailto:SaifigalievAV@polymetal.ru)
- Звигинцев Виталий Владимирович [ZvigintsevVV@polymetal.ru](mailto:ZvigintsevVV@polymetal.ru)
- Нохоев Николай Савельевич [NokhoevNS@polymetal.ru](mailto:NokhoevNS@polymetal.ru)
- Куротченко Алексей [KurotchenkoA@polymetal.ru](mailto:KurotchenkoA@polymetal.ru)
- Насыпов Ильдар Идрисович [NasyrovII@polymetal.ru](mailto:NasyrovII@polymetal.ru)

Приложения:

1. 26.03.03 ФЗ ПНР АБКсПГ ООО ПО Радиян;
2. 26.03.03 ФЗ ПНР ГСМ ООО ПО Радиян;
3. 26.03.03 ФЗ ПНР ЦЛ ООО ПО Радиян.

С уважением  
Начальник ОКС  
ООО ГРК «Амикан»

П.И. Толстихин



**ФЗ к ПНР по объекту "Золоторудное месторождение «Ведугинское». Локальные проекты. Административно-бытовой корпус с пешеходной галереей, ПНР комплекса систем, шифр ПНР 03-03-25**

№ п/п Пункт Документа, к которому имеются замечания (копируется соответствующий пункт Документа, указываются его координаты)	Замечание [дата замечания]	Автор замечания	Ответ	Расмотрение [дата отпета]
1 ПНР 03-03-25, л. 5	Задание: Приказ Минтруда России от 16.11.2020 №782н. Об утверждении «Правил по охране труда при работе на высоте». Возможно перепутали с приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н "Об утверждении Правил по охране труда при грузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". Если ПНР не планируется, уберите также приказ №401.	Инженер по ОТ и ПБ Подзорова В. П.		
2 ПНР 03-03-25, л. 5	Добавить: СТП СУОТ и ПБ 008 «Взаимодействие с подразделениями организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», а также СТП СУОТ и ПБ 004 "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ".	Инженер по ОТ и ПБ Подзорова В. П.		
3 ПНР АБК 03-03-25 л.7.3	Не указаны виды измерений проводимые во время ПНР. 27.02.26	Выголов Н. Л.		
4				
5				
6				
7				



ФЗ к ПНР по объекту "Золоторудное месторождение «Ведугинское». Локальные проекты. Центральная лаборатория", ПНР комплекса систем, шифр ПНР 01-03-25

№ п/п Принт Документа, к которому имеются замечания (копируется соответствующий принт Документа, указываются его координаты)	Замечание [дата замечания]	Автор замечания	Ответ	Рассмотрение [дата ответа]
1 ПНР ЦД 01-03-25 п.7.3	Не указаны виды эл.измерений проводимые во время ПНР. 27.02.26	Выголов Н.Д.		
2 ПНР 01-03-25, л. 5	Заключение: Приказа Минтруда России от 16.11.2020 №782н. Об утверждении «Правил по охране труда при работе на высоте». Возможно переутрали с приказом Минтруда РФ от 28.10.2020 N 753Н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов". Если ПНР не планируется, уберите также приказа №61.	Инженер по ОТ и ПБ Подзорова В. П.		
3 ПНР 01-03-25, л. 5	Добавить: СТП СУОТ и ПБ 008 «Взаимодействие с подразделениями организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности», а также СТП СУОТ и ПБ 004 "ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ".	Инженер по ОТ и ПБ Подзорова В. П.		
5				
6				
7				