

№68672 от 27.03.2026
На №317 от 23.03.2026

Кому:
Исполнительному директору
ООО «ФинИнвест»
Стурову Е.В.

Копия:
Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Коноваленко К.А.



О рассмотрении запроса №317
ООО ПО «Радиян» о подписании
закрывающих документов (№10)

Уважаемый Евгений Васильевич!

Технический заказчик рассмотрел комплект документов, направленный письмом от 23.03.2026 №317 ООО ПО «РАДИАН». По результатам проверки выявлены следующие замечания:

- Отсутствует ИТД на производство работ по заливки масла, сушки масла, проверка на примеси масла, пробные анализы масла, финишные лабораторные испытания масла согласно СП 76.13330.2016 П6.7.1. РД 16 363-87 П7. РД 34.43.105-89 П5. Необходимо предоставить ИТД.
- КС-2 №33 : 6. КС-2 - Расценки соответствуют расчетному значению цен без НР и СП по ЛСР 02-01-05 в редакции дополнительного соглашения №4.
- КС-6 в части позиций по КС-2 № 33:
 - d. Расценки соответствуют расчетному значению цен с НР и СП.
 - e. Накопительный итог объемов/стоимости в пределах общей сметной стоимости по позиции. 2.
- КС-6 в части изменений по дополнительному соглашению №4:
 - a. В связи с изменением Сметной (договорной) стоимости (графа 8), установилось отрицательное значение в Остатках сметы (превышение сметной стоимости по позиции п 1, 1.1);
 - b. Позиции. 1.1, 3.1, 6.1, 8.1, 15.1, 17.1, 28.1, 31.1, 34.1, 36.1, 38.1, 41.1, 44.1, 47.1 – содержат неучтённое значение в графе 9;
 - c. Не содержит реквизитов - Не указан номер ЛСР, номер дополнительного соглашения;
 - d. Период указан не полный.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сметы к договору №417-ПО в редакции Приложения №2 к дополнительному соглашению №4 не содержит достаточной для проверки КС-2 информации, а именно, отсутствуют значения НР и СП, начисляемые к единичным расценкам. В связи с чем проверка КС-2, КС-6 осуществлена на основе цен, рассчитанных Проверяющим обратным счетом от итога каждой позиции сметы (без деления на НР и СП).



На основании вышеизложенного просим ООО ПО «Радиян» устранить замечания и направить на согласование скорректированный комплект документов.

С уважением,



Менеджер проекта
Группа компаний Спектрум
Шустова В.П.

Исп.: Ильина Л.А.