



ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

**Теплоэнергетический комплекс
Кабельные линии 6 кВ (КЛ-6кВ).**

(объект/подобъект)

«28» марта 2026 г.

Время 11ч.00м.
(местное время составления)

ПРЕДПИСАНИЕ № 1493-А

Выдано **ООО ПО «Радиан»**

(наименование организации, осуществляющей строительство)

Мною, представителем заказчика по СК:

Главный специалист по надзору за строительством ОКС ООО ГРК «Амикан» Анциферов Максим Геннадьевич

(фамилия И.О. ответственного представителя организации, осуществляющей строительный контроль)

На основании Приказа № ГА/06-150/1 от 12 мая 2025г.


(№ и дата Приказа о назначении специалиста СК на объект)

В присутствии: ответственного лица, выполняющего СМР на объекте Начальника участка ООО ПО «Радиан» Гусарев Игорь Викторович (приказ №59-к от 25.03.26)

(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф.И.О.)

По результатам проведенной проверки соответствия выполняемых работ требованиям проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка выявлены следующие нарушения:

№ П/П	ВИД НАРУШЕНИЯ	КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ВЫЯВЛЕННОГО НАРУШЕНИЯ С УКАЗАНИЕМ МЕСТА ОБНАРУЖЕНИЯ	ПУНКТ ТРЕБОВАНИЙ ТЕХ. РЕГЛАМЕНТОВ, ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ТРЕБОВАНИЯ КОТОРЫХ НЕ ИСПОЛНЕННЫ	ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРЫ	СРОК УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ	№ ФОТО
1	2	3	4	5	6	7
1	СМР	При плановой проверке ведения исполнительной документации выявлено: 1. Выявлено что на смонтированных кабельных трассах на углах поворотах и подъемах не установлены маркировочные бирки. 2. Не закреплена кабельная линия Согласно РД. 3. Выявлено что проложенная кабельная линии имеет повреждения кабельной оболочки. 4. Пере-завести кабельную линию на ККД в соответствии РД.	1. СП 76.13330-2016 п.6.4.8.2; п.6.4.8.3; п.6.4.8.4; п.6.4.8.5 ПУЭ глава 2.1 п.2.3.23 2. СП 48.13330.2019 изм1 п.8.1.1; п.9.1.28; п.9.1.33 3. ПУЭ-7 глава 2.3 п.2.3.15 4. СП 48.13330.2019 изм1 п.8.1.1; п.9.1.28; п.9.1.33	Устранить выявленные замечания в соответствии нтд.	08.04.2026	-





ПОЛИМЕТАЛЛ

помещение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел.: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

В связи с тем, что выявленные в ходе проверки факты повлекли нарушения Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководствуясь статьей 53 Градостроительного кодекса РФ и статьями 705, 706, 714, 715, 720, 721, 723, 745, 748, 751, 753, 754, 755 Гражданского кодекса РФ данное предписание может служить основанием для ведения претензионной работы.

Предписание № 1493-А к исполнению принял:

Ответственный представитель лица, осуществляющего строительство по вопросам СК:
Ответственный представитель подрядчика по СМР Гусарев Игорь Викторович
(наименование лица, осуществляющего строительство (генподрядчик), должность, Ф. И.О., дата)

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить сообщение (Акт) об устранении каждого пункта настоящего предписания с перечислением принятых мер подтверждающих факт устранения нарушений ответственному представителю Заказчика по вопросам строительного контроля для освидетельствования устранения выявленных недостатков по настоящему предписанию.

Копии направлены:

1. sk@radian-holding.ru
2. t-valentin91@yandex.ru
3. perevnik@gmail.com

Предписание выдал:
Ответственный представитель Заказчика по СК

Анциферов М.Г. 28.03.2026 г.
(подпись, фамилия И.О., дата)

Предписание получил:
Ответственный представитель подрядчика

Гусарев И.В. 28.03.2026 г.
(подпись, фамилия И.О., дата)



ПОЛИМЕТАЛЛ

понижение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikant@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото №1.



Фото №2.





ПОЛИМЕТАЛЛ


поселение 5, дом 93А, ул. Карла Маркса,
г. Красноярск, РОССИЯ, 660049

Тел: (391) 223 77 13
amikan@polymetal.ru
www.polymetal.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ГОРНО-РУДНАЯ КОМПАНИЯ «АМИКАН»
ООО ГРК «АМИКАН»

ИНН 2466077362
КПП 246601001
ОГРН 1022402645825

Фото№3.



Фото№4.

