



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»  
(ПАО «ТГК-14»)  
филиал «Читинская генерация»

пр. Энергостроителей, д. 1, г. Чита,  
Россия, 672022,  
тел. (3022)387-359, (3022)387-559  
e-mail: tecl@chita.tgk-14.com

01.04.2013 № НК-628  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Генеральному директору  
ООО ПО «Радиян»  
Коноваленко В.А.  
e-mail:  
[priemnaya@radian-holding.ru](mailto:priemnaya@radian-holding.ru)  
копия e-mail:  
[salakhutdinov@radian-holding.ru](mailto:salakhutdinov@radian-holding.ru)  
[ilyichev@radian-holding.ru](mailto:ilyichev@radian-holding.ru)  
[mazheika@radian-holding.ru](mailto:mazheika@radian-holding.ru)

Об устранении замечаний к ЦТП Машзавод

Уважаемый Виктор Андреевич!

До настоящего времени не устранены следующие замечания:

- при ротации переход происходит полный останов отключаемого насоса с последующим запуском следующего насоса, т.е. не реализован плавный переход оборудования с поддержанием заданного давления тепловой сети;
- не установлен автоматический выключатель согласно схемы,
- не корректно работает датчик температуры наружного воздуха,
- требуется замена затвора «всас СЭН-2»,
- необходимо смонтировать площадки для обслуживания и эксплуатации запорной арматуры в районе опусков и подъемов трубопроводов.

Теплоснабжение района «Машзавод» без ЦТП приводит к необоснованному перерасходу тепловой и электрической энергии со стороны ПАО «ТГК-14». Данные затраты могут быть предъявлены ООО «Радиян» к возмещению.

Прошу Вас в кратчайшие сроки: предоставить руководство оператора для управления объектом, инструкцию по эксплуатации данного объекта как готового изделия, провести обучение оперативного персонала согласно руководству оператора.

Также необходимо присутствие специалистов ООО ПО «Радиян» фиксирования возможных неисправностей, появившихся в ходе работы оборудования под нагрузкой и их своевременного устранения.

Заместитель главного инженера по энергетическому комплексу

Исп. Зинкевич М.А.  
Тел. (3022) 384-045

М.В. Кириллов

