




Исх. № ЭЦ-710 от 02.04.2026г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Касательно замечаний
к ЦТП Машзавод



Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на письма ООО ПО «Радиян» исх. №359 от 01.04.2026г. и ПАО «ТГК-14» исх. №МК-628 от 01.04.2026г., касательно замечаний к модернизации системы управления блочного теплового пункта (БТП) в рамках договора поставки №465/ПО от 25.08.2025г., по существу вопросов сообщаем следующее.

1. Касательно вопроса реализации «плавной» ротации насосных агрегатов. Запрашиваемая реализация отличается от стандартной схемы ротации насосных агрегатов. Такое требование не было отдельно оговорено в ТЗ. Данное замечание в проработке. Первично можем ответить, что такая ротация возможна - сроки на реализацию корректировки сообщим дополнительно.

2. Касательно автоматического выключателя. От Заказчика ПАО «ТГК-14» получены разъяснения, что вопрос не относится к оборудованию поставленному ООО «ЭЛИТА-Регион»

3. Касательно датчика температуры наружного воздуха. После проработки замечания, принято решение о замене датчика на иную модель. Срок прихода датчика на объект строительства – 07.04.2026г.

4. Касательно затвора на СЭН-2. Замечание к затвору возникло при первоначальных испытаниях. После диалога с Заказчиком ПАО «ТГК-14», получено подтверждение, что на данный момент не требуется физической замены указанного затвора. Но несмотря на это, со стороны ООО «ЭЛИТА-Регион» был проработан вопрос поставки замены, таким образом, мы планируем в середине апреля 2026г. доставить в г. Чита 2шт затворов DN400.

В связи с этим, просим Вас официально подтвердить решение передать указанные затворы непосредственно заказчику ПАО «ТГК-14», и сообщить адрес склада для приемки затворов.

5. Касательно площадок обслуживания и эксплуатации запорной арматуры. Конструкторской документацией блочного теплового пункта (БТП) такие площадки не предусмотрены, площадки не входили в объем поставки ООО «ЭЛИТА-Регион». При необходимости, Эксплуатация может использовать передвижные рабочие площадки.

6. Касательно запроса руководства оператора. Инструкция на шкаф управления ЦТП Машзавод будет направлена 09.04.2026г. Процедура инструктажа персонала эксплуатации будет организована после этого, дата будет согласована дополнительно.

7. Оригинал руководства по эксплуатации БТП Fortus в блочно-модульном исполнении был передан 21.12.2025г. представителям ООО ПО «Радиян» в г. Чита. Направляем


указанное Руководство в электронном виде (Приложение 1)

В дополнение к вышеизложенному, вновь обращаем внимание на необходимость присутствия на объекте строительства специалистов ООО ПО «Радиан», требуемых для оперативного контроля работы оборудования 6 кВ (Не входящего в объем поставки ООО «ЭЛИТА-Регион»)

Приложение:

- Руководство по эксплуатации Блочного теплового пункта (БТП) FORTUS в блочно-модульном исполнении

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»



/ Шабуров В.А. /