



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №14»
(ПАО «ТГК-14»)
филиал «Читинская генерация»

пр. Энергостроителей, д.1, г.Чита,
Россия, 672022,
тел. (3022)387-359, (3022)387-559
e-mail: tecl@chita.tgk-14.com

06.04.2026 № МК-660

на № _____ от _____

Директору по строительству
ООО ПО «Радан»

Салахутдинову Т.К.

radinfo@radian-holding.ru
konstantinovall@radian-holding.ru

В ответ на Ваше письмо от 03.04.2026г. №373 о согласовании программы комплексного опробования по титулу проекта «Строительство ЦТП с насосным смешением для переключения потребителей котельной Машзавод» в г.Чита, территория в районе улиц Лесотехнический переулок – ул.Красноармейская, сообщаем:

В программе комплексного опробования указан алгоритм работы циркуляционных насосов с закрытой рассекающей задвижкой №22. Данное решение необходимо пересмотреть и предусмотреть работу насосов с открытой рассекающей задвижкой №22, чтобы при нештатных ситуациях при отключении насоса, сразу открывался обратный клапан.

Заместитель главного инженера по ЭК

М.В. Кириллов

Иван Боярков А.В.
Тел. 384-256

