



Исх. № ЭЦ-716 от 10.04.2026г.

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

Касательно замечаний
к ЦТП Машзавод

Уважаемый Тимур Камильевич!

В дополнение к письму ООО «ЭЛИТА-Регион» исх. №ЭЦ-710 от 02.04.2026г., касательно ответов на замечания к модернизации системы управления блочного теплового пункта (БТП) в рамках договора поставки №465/ПО от 25.08.2025г., сообщаем следующее.

Уведомляем, что 10.04.2026г. на склад ПАО «ТГК-14» (г.Чита, ул. Лазо, 1) были доставлены 2шт затворов DN400 марки GROSS

На этой неделе, заменен и настроен датчик температуры наружного воздуха. Датчик работает в штатном режиме.


Направляем инструкцию инструкцию/описание ПО ПЛК к ШУ Амперус (Ранее направляли в рабочем порядке)

Сообщаем о готовности провести необходимый инструктаж персонала эксплуатирующей организации.

Приложение:

- Инструкция/описание ПО ПЛК к ШУ Амперус

Руководитель проектов
ООО «ЭЛИТА-Регион»

 / Шабуров В.А. /

