



Акционерное общество
«Ковдорский горно-обогатительный комбинат»
Россия, 184141, Мурманская область,
г. Ковдор, ул. Сухачева, д.5
тел. +7 (81535) 7-60-01, факс: +7 (81535) 7-27-
eurochemgroup.com, fax_kdr@eurochem.ru

№ 15-12-138 от 13.04.2026
На Исх. №397 от 08.04.2026г.

Требуется ответ: нет
Код направления работ: ENG

Тема: О применении амортизационных
прокладок

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Салахутдинову Т.К.

664040, Россия, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург 184, офис 342
e-mail: radinfo@radian-holding.ru
Тел: +7 (3952) 444-522
Факс: +7 (3952) 444-943

Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на Ваше письмо № 397 от 08.04.2026г. «О применении амортизационных прокладок», сообщаем следующее, поскольку оборудование ПС-35/6кВ конструктив, которой выполнен с учетом устойчивости к сейсмическим нагрузкам до 9 баллов по шкале MSK-64 и подтверждается соответствующими документами, в таком случае, применение амортизационных прокладок не является обязательным.

С уважением,

Начальник управления по капитальному
строительству

В.Б. Шкурденко

