

Исх. № 853
от «06» мая 2026

Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

О выступлении грунтовой воды


Уважаемый Тимур Камильевич!

В ответ на Ваше обращение от 09.04.2026 г. исх. № 409 «О выступлении грунтовой воды» сообщаем, что изменения повышения отметки котлована с -0,13 до +0,55 м для монтажа подземных резервуаров маслосборника по объекту «Строительство ПС 220 кВ Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25МВА каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)» не согласованы проектировщиком АО «Россети НТЦ», что отображено в письме от 28.04.2026 №ВЛД/01/632 «О согласовании карьеров» (Приложение).

Также сообщаем, что обеспечение мероприятий по водоотведению относится к зоне ответственности подрядчика и должно быть учтено при разработке ППР. Исходя из того, что подрядная организация имела возможность выполнить бетонирование в зимний период, факт переноса работ на весенний период свидетельствует о наличии соответствующего плана у исполнителя, включая учет подъема грунтовых вод. В соответствии с чем, все дополнительные мероприятия, необходимые для организации водоотвода, должны быть реализованы подрядчиком в кратчайшие сроки за собственный счет и в соответствии с ППР, разработанным подрядной организацией. При организации отвода грунтовых вод рекомендуем использовать предложения Проектировщика, указанные в приложении.

Приложение: письмо АО «Россети НТЦ» от 28.04.2026 №ВЛД/01/632 «О согласовании карьеров (ПС 220 кВ Логистика) на 2 л. в 1 экз.

Главный инженер



В.Е. Кабишев

Исп. Ольга Вячеславовна Мироненко
Тел. +7 (914)321-99-26
E-mail: mironenkoov@tlc-artem.ru

