



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38
тел.: 8(3952)79-33-59 e-mail: office_qes@iesk.ru
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762
ИНН/КПП 3812122706/381243001

"25" мая 2026 г. № ИЭСК-Исх-ЮЭС-26-1212

Директору по строительству ООО
«ПО Радиан»
Т.К. Салахутдинову
664040, РФ г. Иркутск, ул. Розы
Люксенбург д.18, оф. 342
Тел: +7 (3952)444-522
Эл. адрес: priemnaya@radian-
holding.ru

О нарушении правил ОТ

Уважаемый Тимур Камильевич!


Между АО «ИЭСК» и ООО «ПО Радиан» заключен договор подряда №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая) от 14.03.2025г. (далее – Договор) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «Ю11 Реконструкция ПС 220кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100МВА) (прирост мощности 120МВА).

20 мая 2026 г. при внезапной проверке работ по замене провода, выполняемых субподрядчиком ООО «ПрогрессСтрой» на ВЛ 35 кВ Светлая-Индустриальная с отпайками, комиссией в составе: начальника СОТ Васильева В.А., специалиста по охране труда 2 кат. СОТ Сивака А.В., начальника СЛЭП Пруцкова М.Г. были выявлены нарушения требований охраны труда: несоответствие бланка наряда-допуска, в части отсутствия пересечения ВЛ 35 с ВЛ 10 кВ и ВЛ 0,4 кВ, отсутствия установленного ПЗ на всех фазах ВЛ 35 кВ, отсутствия заземления тормозной машины, отсутствии надежного контакта между штырем и тросом скользящего заземления, отсутствия в ППР введенных в эксплуатацию в апреле 2026 г. ВЛ 10 кВ Луговая яч. 9 Теплицы А и ВЛ 10 кВ Индустриальная яч. 3 ТП 146, указанные в Приложении №5 к договору «Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика»

В соответствии с пунктом 7.1 «Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности» п. 1 «Проведение работ без оформленных и утвержденных в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующие оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия» п. 8 таблицы приложения: «Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок» п. 15 «Нарушение требований электробезопасности», Вам необходимо оплатить штраф в размере 200 000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек по следующим реквизитам:

АО «ИЭСК»
ИНН 3812122706, КПП 775050001
Р/счет: 40702810690040001333
Иркутский филиал АО Банк Инго
БИК: 042520728
Кор/счет: 30101810300000000728
ИНН: 3812122706
КПП: 775050001

Оплату неустойки прошу произвести отдельным платежным поручением (квитанцией) с обязательным указанием в назначении платежа «Оплата штрафных санкций




по договору №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая от 14.03.2025 г) по претензии от _____ № _____.

Копию платежного поручения необходимо предоставить в СОТ ПО АО «ИЭСК» «Южные электрические сети».

Приложение:

Акт проверки от 20.05.2026 г.

Заместитель Генерального
директора-директор
филиала



М.В. Старцев

Исполнитель:

Аксаментова Мария Николаевна

Контактный телефон:

8(3952)793-328

ИЭСК-Проект-Исх-08478/26