



Сервис
Инжиниринг
Системс

**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24

E-mail: office_isc@se-system.ru

ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«26» мая 2026 г.

№ ИСЦ-Исх2026/1896

Директору по строительству
ООО ПО "Радиян"
Салахутдинову Т.К.

О выполнении работ ПС Луговая, ПС Военный
городок

Уважаемый Тимур Камильевич!

Обращаю Ваше внимание, письмом №563 от 08.05.2026г. ООО ПО "Радиян" подтвердил готовность к выполнению работ с 15.05.2026г. на объектах:

"О_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)";

"О_Ю68 Реконструкция ПС 35 кВ Военный городок (замена Т-1 и Т-2 мощностью 16 МВА на трансформаторы 25 МВА каждый) (прирост мощности 18 МВА)»;


Фактически на 26.05.2026г. фиксируется факт неготовности приступить к работам (письмо №ИСЦ-Исх2026/1845 от 22.05.2026), срыв сроков от календарного графика выполнения работ:

- Комплектация объекта необходимыми материалами не производится.
- Утвержденные проекты производства работ (ППР) не предоставлены.
- Оформление в установленном порядке допусков, прохождение необходимых инструктажей по охране труда для безопасного производства работ не выполнено.
- Пропуска на въезд и работу специальной техники не оформлены.

Данный обстоятельства вызывают риски срыва сроков реализации объекта в целом, своевременного начала зимнего отопительного сезона.

Прошу в кратчайшие сроки подготовить разрешительную документацию, обеспечить прохождение необходимых для безопасного выполнения работ инструктажей, приступить к выполнению работ.

Директор по инжинирингу


С.В. Шевчук

Исполнитель:
Осипов Евгений Владимирович
Контактный телефон:
8-904-113-09-51

