



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ИРКУТСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»
Филиал «ЮЖНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
664056, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Безбокова, 38
тел.: 8(3952)79-33-59 e-mail: office_qes@iesk.ru
ОКПО 77642878, ОГРН 1093850013762
ИНН/КПП 3812122706/381243001

"02" июня 2026 г. № ИЭСК-Исх-ЮЭС-26-1286

Директору по строительству ООО
«ПО Радиан»
Т.К. Салахутдинову
664040, РФ г. Иркутск, ул. Розы
Люксенбург д.18, оф. 342
Тел: +7 (3952)444-522
Эл. адрес: priemnaya@radian-
holding.ru

О нарушении правил ОТ

Уважаемый Тимур Камильевич!


Между АО «ИЭСК» и ООО «ПО Радиан» заключен договор подряда №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая) от 14.03.2025г. (далее – Договор) на выполнение строительно-монтажных и наладочных работ, поставка оборудования по титулу: «Ю11 Реконструкция ПС 220кВ Светлая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 40 МВА каждый на два по 100МВА) (прирост мощности 120МВА).

29 мая 2026 г. при внезапной проверке работ по замене провода, выполняемых субподрядчиком ООО «ПрогрессСтрой» на ВЛ 35 кВ Светлая-Индустриальная с отпайками, комиссией в составе: специалиста по охране труда 2 кат. СОТ Сивака А.В., инженера СЛЭП Тугарина М.А. были выявлены нарушения требований охраны труда: некорректное заполнение бланка наряда-допуска, в части отсутствия ФИО производителя работ в таблице «Ежедневный допуск к работе и время ее окончания», отсутствия установленного ПЗ на всех фазах ВЛ 35 кВ на опоре №15, отсутствия ответственного за безопасное выполнение работ (возле опоры №15) с КМУ, указанные в Приложении №5 к договору «Соглашение о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории Объектов Заказчика».

В соответствии с пунктом 7.1 «Перечень нарушений и штрафов за нарушение правил охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности» п. 3 «Нарушение правил по охране труда и промышленной безопасности при проведении грузоподъемных работ и работ по перемещению грузов. Отсутствие на месте производства работ ответственных руководителей работ (по наряду-допуску ответственных за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений и т.п.) и п. 8 таблицы приложения: «Нарушение требований охраны труда при эксплуатации электроустановок» п. 15 «Нарушение требований электробезопасности» Вам необходимо оплатить штраф в размере 100 000,00 (сто тысяч) рублей 00 копеек по следующим реквизитам:

АО «ИЭСК»
ИНН 3812122706, КПП 775050001
Р/счет: 40702810690040001333
Иркутский филиал АО Банк Инго
БИК: 042520728
Кор/счет: 30101810300000000728
ИНН: 3812122706
КПП: 775050001

Оплату неустойки прошу произвести отдельным платежным поручением (квитанцией) с обязательным указанием в назначении платежа «Оплата штрафных санкций по договору №1-ЮЭС-2025 (ПС Светлая от 14.03.2025 г) по претензии от _____ № _____.



Копию платежного поручения необходимо предоставить в СОТ ПО АО «ИЭСК» «Южные электрические сети».

Приложение:
Акт проверки от 29.05.2026 г.

Заместитель Генерального
директора-директор
филиала

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 7BB07AB7DC56579A4A8CC592019CE540
Кем выдан: АО "ИФ "СКБ Конгур"
Владелец: Старцев Максим Владимирович
Действителен: с 13.03.2026 по 13.03.2027
Дата и время подписания 02.06.2026 12:06

М.В. Старцев

Исполнитель:
Аксаментова Мария Николаевна
Контактный телефон:
8(3952)793-328

ИЭСК-Проект-Исх-08478/26