

**ЭРСО**

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

№ 01/02-02-26-3/43 от 08.06.2026 г.

На _____ от _____ г.

Генеральному директору

ООО ПО «Радиан»

Коваленко В.А.

О устранении замечаний на ПС «Восточная промзона»

Уважаемый Виктор Андреевич!

Между АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» и ООО ПО «Радиан», заключен Договор №73/25-08 от 31.10.2025 по титулу ПС «Восточная промзона».

По факту выявления капельной течи масла с газового реле производства ООО «АТФ» установленного на трансформаторе типа ТДН-80000/110, з.з. №260260/1 (зав.№ 005359У), необходимо выполнить протяжку верхней (латунной) гайки штока проверки. Для оказания технической поддержки просим обращаться к Васильеву Дмитрию Константиновичу, тел.89870900430.

Просим Вас произвести вышеуказанные действия. Гарантийные обязательства на трансформатор и газовое реле сохраняются.

Директор Департамента проектов
и сервисного обслуживания
ОП «Уфимский трансформаторный завод»

Т.А. Саетгареев

+7 (804) 700-70-11

+7 (495) 777-82-11

info@erso.group

erso.group

Васильев Дмитрий Константинович
Департамент проектов и сервисного обслуживания
Ведущий шеф-инженер
+7-987-090-04-30
d.vasilev@ersogroup.ru

