

ООО «ЭН+ ТОРГОВЫЙ ДОМ»
664007, Иркутская область, г. Иркутск,
ул. Рабочая, стр. 22, офис 509
тел.: +7 (3952) 792-493
Email: office@enplus-td.ru
www.td-enplus.ru

ОГРН 1053808017185
ИНН 380818560
КПП 384901001
ОКПО 75077285



"10" июня 2026 г.

№ ТД-Исх-001-26-5028

Генеральному директору
ООО ПО «Радян»
В.А. Коноваленко

от

О гарантийном ремонте ДГУ

Уважаемый Виктор Андреевич!

Согласно спецификации № 1 к договору №101-22/352 ООО ПО «Радян» поставлены электростанции дизельные WT-C100 кВт в контейнерах на автомобильных прицепах в количестве 3 шт. в мае 2025 года в адрес АО "ИЭСК" филиала ВЭС.

По информации от заказчика, электростанции с (VIN) XE5U12303S0000056 и (VIN) XE5U12303S0000058 выведены из эксплуатации по причине выявленных дефектов:

1. Электростанция дизельная 100 кВт в контейнере на автомобильном прицепе гос. №АУ790838- во время эксплуатации выявлены явные течи моторного масла через два уплотнительных сальника коленчатого вала дизельного двигателя;

2. Электростанция дизельная 100 кВт в контейнере на автомобильном прицепе гос №АУ791938- остановилась по причине сигнала «низкое давление масла». При визуальном осмотре явных течей из системы масла не выявлено, а уровень масла в картере двигателя соответствует информации, отраженной в руководстве по эксплуатации.

Сообщаю, что техническое обслуживание данных ТМЦ производилось согласно руководству по эксплуатации и техническому обслуживанию дизель-генераторных установок в регламентированные сроки.

На основании вышеизложенного прошу Вас произвести гарантийный ремонт в кратчайшие сроки. Ваш ответ прошу направить на эл. адрес TseraevaIO@enplus-td.ru в срок до 11.06.2026 года.

Заместитель генерального
директора по коммерции

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

А.В. Вишняков

Сертификат: 0637E6590025B3EA97421163C1CA117B4F
Кем выдан: АО "ПФ "СКБ Контур"
Владелец: Вишняков Александр Владимирович
Действителен: с 25.07.2025 по 25.07.2026
Дата и время подписания 10.06.2026 08:21

Антонова Ирина Олеговна
+7 3952 794 496

