



**Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерно-сервисный центр»**

Юридический адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
Почтовый адрес: 664047, г.Иркутск ул.Депутатская д.24
E-mail: office_isc@se-system.ru
ОГРН 1233800016427, ИНН/КПП 3849096890/384901001

«15» июня 2026 г. № ИСЦ-Исх2026/2179

Генеральному директору
ООО ПО «Радиян»
Труфанов В.Н.

664040, г. Иркутск,
ул. Розы Люксембург, 184, оф.342
priemnaya@radian-holding.ru

О выплате штрафа за нарушение требований
Соглашения о соблюдении Подрядчиком
требований в области охраны труда, охраны
окружающей среды, промышленной, пожарной
безопасности, режима допуска и пребывания на
территории ПС 110 кВ Луговая


Уважаемый Валерий Николаевич!

Во исполнение обязательств, принятых на себя по договору № 11-ЮЭС-2026 (ПС Луговая) от 25.05.2026 г. (далее - Договор), ООО ПО «Радиян» (далее - Подрядчик) выполняет строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА) (прирост мощности 76 МВА)».

Пунктами 19.1.1., 19.1.3., 31.14. Договора предусмотрено, что в ходе выполнения работ Подрядчик обеспечивает соблюдение всех необходимых противопожарных мероприятий, мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, несёт ответственность за соблюдение всех видов правил и условий безопасности, обеспечивает соблюдение персоналом Подрядчика, Субподрядной организации, а также любыми иными лицами, допущенными Подрядчиком на объект, правил до-ступа на объект, положений Соглашения о соблюдении Подрядчиком требований в области охраны труда, охраны окружающей среды, промышленной, пожарной безопасности, режима допуска и пребывания на территории объекта (Приложение № 6 к Договору) (далее – Соглашение). В случае выявления нарушений Подрядчик несет ответственность, предусмотренную Договором.

02.06.2026 г. ООО «ИСЦ» (Генеральный подрядчик) проведена проверка соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при выполнении работ по наряду-допуску № 17-Ш-70, по результатам которой составлен Акт № 1 от 02.06.2026 г. о нарушении требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на территории объекта.

№ п/п	Описание и вид нарушения	Ссылка на положения Соглашения	Размер штрафа (руб.)
1.	Допускается хранение демонтированных деталей шинного моста за ограждением:		
	- нарушение требований электробезопасности;	подпункт 15 пункта 7.1.	50 000
	- несоответствующее складирование материалов.	подпункт 11 пункта 7.1.	25 000
2.	Вышка тура возле здания РУ находится на границе ограждения:		
	- нарушение требований электробезопасности;	подпункт 15 пункта 7.1.	50 000



	- несоответствующее складирование материалов.	подпункт 11 пункта 7.1.	25 000
3.	Отходы демонтированного маслоприёмника вывезены за территорию ПС и складированы в болото: - нарушение требований действующего законодательства в области обращения с отходами	подпункт 13 пункта 7.1.	100 000
4.	В наряд-допуск не внесена техника, работающая на территории подстанции: автомобиль Урал гос. № С 637 HE 138 RUS с установкой КМУ, экскаватор-погрузчик + гидромолот: - проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующие оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия.	подпункт 1 пункта 7.1.	100 000
5.	В наряде-допуске не назначен руководитель, ответственный за работу грузоподъёмных механизмов: - проведение работ без оформленных, подписанных и утверждённых в установленном порядке разрешительных документов (акт-допуск, наряд-допуск, разрешение на проведение работ в зоне действующих коммуникаций и оборудования, проект производства работ, технологическая карта) или не соответствующие оформленные разрешительные документы. Работа по документам с истекшим сроком действия.	подпункт 1 пункта 7.1.	100 000

Статьями 309 и 310 ГК РФ предусмотрено, что обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями договора и требованиями закона, односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

В соответствии с п. 1 ст. 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой, залогом, удержанием имущества должника, поручительством, банковской гарантией, задатком и другими способами, предусмотренными законом или договором.

Согласно ст. 330 ГК РФ неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В силу ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть совершено в письменной форме.

На основании вышеизложенного прошу исполнить принятые на себя обязательства и в 10-дневный срок с даты получения настоящей претензии в добровольном порядке перечислить штраф в размере 4500 00 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей по следующим реквизитам:

ООО «ИСЦ»
ИНН 3849096890
р/с 40702810600000152731
БАНК ГПБ (АО)
к/с 30101810200000000823

В случае оставления настоящей претензии без удовлетворения Генеральный подрядчик, воспользовавшись закреплённым пунктом 31.30. Договора правом, произведёт одностороннее удержание / зачёт штрафов из любых сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные работы.

Приложение: 1. Акт № 1 от 02.06.2026 г.
2. Фотоматериалы.

Приложение: 1. Акт № 1 от 02.06.2026 г.
2. Фотоматериалы.

Управляющий директор



А.В. Орлихин

Исполнитель:
Лыкова Ольга Александровна
Контактный телефон:
+79041139841

АКТ № 1

проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности на территории строительной площадке ПС «Луговая» при выполнении работ по договору подряда № 11-ЮЭС-2026 (ПС Луговая) выполнение строительно-монтажных работ, поставка и перевозка оборудования по титулу: №Ю_Ю5 Реконструкция ПС 110 кВ Луговая (замена Т-1 и Т-2 мощностью 25 МВА каждый на два по 63 МВА, прирост мощности 76 МВА) «между ООО «ИСЦ» и ООО ПО «Радан» от 25.05.2026г.

02.06.20226 г.

Проведена проверка соблюдения требований охраны труда, промышленной, пожарной безопасности при выполнении работ по Наряду-допуску № 17-Ш-70, производитель работ Бабакин Д.Г., члены бригады Софьин А.А. гр. Ш, Лопатин В.Н. гр. Ш, Снигирев М.В. гр. Ш, Яблоков С.А. гр. Ш, ПС Луговая, ОРУ-110 кВ, ячейка Т-2. Демонтаж портала ошиновки 110 кВ и маслоприемной чаши, шинного моста 10 кВ Т-2.

Комиссия в составе:

Должность руководителя проектов ООО «ИСЦ» Осипова Е.В.

Должность начальника отдела ОТиПБ ООО «ИСЦ» Гусякова И.А.

В результате проверки установлено:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Ссылка на нормативные документы/пункты из перечня нарушений, требования которых нарушены	Ф.И.О. нарушителя, подрядная организация
1	2	3	4
1	Наряд-допуск № 17-Ш-70, производитель работ Бабакин Д.Г. ПС Луговая, ОРУ-110 кВ, ячейка Т-2. Демонтаж портала ошиновки 110 кВ и маслоприемной чаши, шинного моста 10 кВ Т-2.	На момент проверки персонал ООО ПО «Радан» на площадке отсутствовал (в этот день не допускался)	
2	Допускается хранение демонтированных деталей шинного моста за ограждением (фото 1, 2, 3).	п. 5.9; 23.5; 23.8 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Бабакин Д.Г., ООО ПО «Радан»
3	Вышка тура возле здания РУ находится на границе ограждения (фото 4)	п. 5.9; 23.8 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Бабакин Д.Г., ООО ПО «Радан»
4	Отходы демонтированного маслоприемника вывезены за территорию ПС и складированы в болото (фото 5, 6, 7).	-ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" - Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" -ст.42 Земельного кодекса РФ	Бабакин Д.Г., ООО ПО «Радан»
5	В Наряд-допуск не внесена техника, работающая на территории подстанции автомобиль Урал гос. № С 637 HE 138 RUS с установкой КМУ, экскаватор-погрузчик +гидромолот	п. 5.7; п. 45.1 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Бабакин Д.Г., ООО ПО «Радан»

6	В Наряде-допуске не назначен руководитель, ответственный за работу ГПМ	45.3 Правила по ОТ при эксплуатации электроустановок	Бабакин Д.Г., ООО ПО «Радиян»
---	--	--	-------------------------------------

Оценка и выводы по результатам проверки:

По результатам проверки предлагается:

1. Провести внеплановый инструктаж персоналу по недопущению проникновения за ограждение опасной зоны, складирование материала в непосредственной близости от ограждения опасной зоны;
2. Запретить вывоз отходов демонтированного маслоприемника и других сооружений за территорию ПС без оформления разрешительных документов;
3. Провести внеплановый инструктаж руководителю работ по оформлению наряда-допуска в соответствии с требованиями Правилами по ОТ при эксплуатации электроустановок.

Должность: руководителя проектов ООО «ИСЦ»



Осипов Е.В.

Должность: начальника отдела ОТиПБ ООО «ИСЦ»

Гуляков И.А.

С актом ознакомлен, один экземпляр получил представитель подразделения прораб ООО ПО «Радиян» _____ Бабакин Д.Г. 05.06.2026

(должность,

подпись,

Ф.И.О., дата)

(В случае отказа представителя подразделения организации об ознакомлении с актом):

От подписи об ознакомлении с настоящим актом отказался.

Обстоятельства, причины отказа: с Актом проверки не согласен

Подписи членов комиссии: Должность Нач-к От-ла /Ф.И.О.

Бабакин Д.Г.  06.06.26

Должность _____