

От 18.02.2025г

На №181

От 17.02.2025г.

*Полюжикову С.В.  
Рез. рассмотрен, внесенные дополнения*

Директору по строительству

ООО ПО «Радян»

Т.К. Салахутдинову

Уважаемый Тимур Камильевич!

ООО «ФинИнвест» рассмотрел представленный график работ на перемещение трансформатора с ПС 220кВ НПС-15 находящийся наслег Урицкий, Оймяконский улус Республика (Саха) Якутия предлагает в п.3 добавить технику для обеспечения страховки троса при движении на подъём и спуск, разработать ППР по демонтажу, погрузке, разгрузке и перевозке трансформатора, в ППР отдельным пунктом включить раздел проезда через понтонную переправу.

Главный инженер



С.Н.Рябов

8 914 177 18 00

*137*  
*18.02.25*