

Исх. 319/ЕС

27.03.2025г

Директору по строительству

ООО «ПО «Радан»

Т.К. Салахутдинову

Уважаемый Тимур Камильевич!


В ответ на обращение ООО «ПО «Радан» от 21.03.2025г. № 418 ООО «ФинИнвест» сообщает о согласовании антикоррозийной защиты металлоконструкций, указанных в томах рабочей документации : ВЛД -ПИР-1.24-070-АС, ВЛД-ПИР-1.24-087-АС, ВЛД-ПИР-1.24-143-АС, ВЛД-ПИР-1.24-141-ТХ без внесения изменений в РД и сметную стоимость.

Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Исполнительный директор



Е.В. Стуров



Рябов С.Н.

+7 914 177 18 00

№ ВЛД/01/358 от 26.03.2025
На №418 от 21.03.2025

vladivostok@ntc-power.ru, www.ntc-power.ru

Исполнительному директору
ООО «ФинИнвест»
Е. В. Стурову

Email: info@tlc-artem.ru

Копия:
Директору по строительству
ООО ПО «Радиян»
Т. К. Салахутдинову

Email: radinfo@radian-holding.ru

О согласовании замены материалов АКЗ

Уважаемый Евгений Васильевич!

В ответ на обращение ООО ПО «Радиян», полученное письмом от 21.03.25 №418, сообщая следующее.

Схема антикоррозийной защиты с использованием грунтовки Podecor1102 и грунт-эмали Podecor1201 (взамен грунтовки ГФ-021 и эмали ПФ-115), а также схема огнезащиты с применением Podecor1102 (взамен грунтовки ГФ-021) согласованы для металлоконструкций, указанных в томах рабочей документации: ВЛД-ПИР-1.24-070-АС, ВЛД-ПИР-1.24-087-АС, ВЛД-ПИР-1.24-143-АС, ВЛД-ПИР-1.24-141-ТХ без внесения изменений в РД и сметную документацию. Соответствующая запись будет внесена в журнал авторского надзора.

Директор филиала



П.Г. Заморокин