

Исх. № 97 от 01/07/2026 г.

Вх. № _____ от _____

Принял: _____ / _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радикан»
Труфанову В. Н.
От Начальника офиса продаж
АО «ТД «Электротехмонтаж»
Кузьменцовой Н. Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения Спецификации №1 от 29.05.2026 г. к Договору Поставки 202/НИрк1/2829-2026 от 13.04.2026 г. прошу Вас рассмотреть следующие вопросы:

1. Согласование компоновочного чертежа

В целях утверждения конструктивных решений прошу Вас согласовать компоновочный чертеж Электростанция дизельная MW-Power ADB1600C-T400-2P (файл прилагается).

Для этого необходимо:

- распечатать приложенный файл;
- указать ФИО, должность и поставить подпись;
- направить отсканированную копию подписанного чертежа в ответ на настоящее письмо.

2. Запрос уточнений по документу Р-ПЛ-02925.1-03.02.017-Э.ЭС-ВО01_00 (1)

Просим предоставить разъяснения по следующим позициям:

2.1. Кабельные сальниковые вводы

В указанном документе предусмотрены сальниковые кабельные вводы. В связи с этим сообщаем следующее:

- Если изготовление сальников также входит в нашу зону ответственности, необходимо запросить у поставщика данные по подключаемым кабелям для ДГУ, ЩСН и контрольных цепей. Это требуется для точного подбора количества и типов вводов.
- Обращаем внимание, что мощность ДГУ значительная, и при напряжении 0,4 кВ потребуются подключенные большого количества кабелей. Просим дополнительно предоставить информацию о характеристиках (сечении, марке) кабелей для корректного выбора вводов.

Приложение:

1. ФАЙЛ «Электростанция дизельная MW-Power ADB1600C-T400-2P» (компоновочный чертеж).
2. Файл Р-ПЛ-02925.1-03.02.017-Э.ЭС-ВО01_00(1)

С Уважением, Начальник офиса продаж

Кузьменцова Н. Н.

Иван Власов А. С.
Тел: 8 924-607-25-13
e-mail: vlasov_as@etm.ru

