

Исх. № 98 от 01/07/2026 г.

Вх. № _____ от _____

Принял: _____ / _____

Генеральному директору
ООО ПО «Радан»
Труфанову В. Н.
От Начальника офиса продаж
АО «ТД «Электротехмонтаж»
Кузьменцовой Н. Н.

Уважаемый Валерий Николаевич!

В рамках исполнения Спецификации №2 от 25.05.2026 г. и Спецификации №3 от 25.05.2026 г. к Договору Поставки 202/ИИрк1/2829-2026 от 13.04.2026 г. прошу Вас рассмотреть следующие вопросы:

1. Предоставление давальческого материала

В соответствии с п. 1 Спецификации №2 и Спецификации №3 для проведения монтажа (пакетирования) дизельных электростанций просим Вас указать точные даты поставки давальческого оборудования:

- Спецификация №2: ДГУ - 6RT80-176D 150 кВт
- Спецификация №3: ДГУ – WT-P440 360 кВт

2. Технические вопросы по Спецификации №3

Дополнительно, для завершения работ по Спецификации №3 просим предоставить письменные решения инженерно-технического отдела по следующим позициям:

1. Контроллер параллельной работы – планируется ли предоставление контроллера ComAp-IG200? Просим уточнить, кто выполняет настройку контроллера для работы в параллельном режиме.
2. Шкаф синхронизации и режимы работы ДГУ-просим подтвердить:
 - необходимость установки шкафа синхронизации;
 - место его размещения;
 - количество ДГУ, планируемых к параллельной работе;
 - наличие/отсутствие необходимости параллельной работы энергоцентра с внешней сетью.
3. Система пожаротушения – в приложении к договору по Спецификации №3 указаны модули АГС 11/5, тогда как в техническом задании предусмотрено газовое пожаротушение. Просим разъяснить, было ли согласовано изменение на аэрозольное пожаротушение.
4. Идентификация блок-контейнера – требуется уточнить, брендирование какой компании («Полус» или «Роснефть») должно быть нанесено на блок-контейнере
5. Консервация оборудования – до настоящего времени не получен ответ относительно необходимости и объема консервации блок-контейнера. Просим дать соответствующие указания.
6. Автоматический выключатель генератора – просим подтвердить наличие в комплектации автоматического выключателя генератора с моторным приводом.

3. Согласование компоновочного чертежа



ЭЛЕКТРИКА СВЕТ КРЕПЕЖ БЕЗОПАСНОСТЬ САНТЕХНИКА

АО «ТД «Электротехмонтаж»
Юр. адрес: 191144, Город Санкт-Петербург,
вн.тер. г. Муниципальный Округ
Смольнинское, ул 7-Я Советская, дом 44,
литера Б, помещение 6-Н
Офис: 664033, Иркутская область,
г.Иркутск, ул. Старо-Кузьмихинская, д. 71

р/сч 40702810654000001109
К/сч 30101810450045004888
Филиал " Невский " ПАО "БАНК САН
ПЕТЕРБУРГ"
О
И
Н
ИНП 784201001
К

В целях утверждения конструктивных решений просим Вас согласовать компоновочный чертеж MW-Power ЭД360С-Т400-ЗРН (файл прилагается).

Для этого необходимо:

- распечатать приложенный файл;
- указать ФИОЮ должность и поставить подпись;
- направить отсканированную копию подписанного чертежа в ответ на настоящее письмо.

Приложение:

1. ФАЙЛ «MW-Power ЭД360С-Т400-ЗРН» (компоновочный чертеж по Спецификации №3).

Просим направить запрашиваемую информацию в возможно короткий срок для своевременного завершения производственного цикла.

С Уважением, Начальник офиса продаж

Кузьменцова Н. Н.

Иск. Влазов А. С.
Тел. 8-921-607-25-13
e-mail: vlazov_as@etm.ru

