



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх. № 1497 /ЕС от 03.08.2026

На исх. № 861 от 23.07.2026

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
Производственного объединения
«РАДИАН»
В.Н. Труфанову

«О согласовании скального грунта»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между ООО «ФинИнвест» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и ООО ПО «Радиян» (именуемое в дальнейшем «Генподрядчик») заключен договор подряда №417/ПО от 17.12.2024г. (далее – «Договор») на выполнение работ по строительству объекта «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)), (далее – «Объект»).

В ответ на Ваше обращение исх. №861 от 23.07.2026г. «о согласовании скального грунта» сообщая, что Заказчик не в праве согласовывать определенного поставщика материалов, о чем ранее в Ваш адрес уже было обращение.

Материалы, поставляемые на объект, должны соответствовать требованиям проектной, рабочей документации, а также нормативно технической документации, в соответствии с которой данные материалы производятся.

Обращаю Ваше внимание, что в настоящее время на Объект поставлен скальный грунт ненадлежащего качества, по визуальным параметрам схожий с вулканическим туфом, разрабатываемого на карьере Смоляниново. Данный грунт не отвечает требованиям проекта и НТД. Данный факт отражен в акте фиксации замечаний представителя Заказчика №99 от 21.07.2026г. (исх. №1455/ЕС от 28.07.2026г.).

Резюмируя вышесказанное, прошу поставлять на объект материалы, соответствующие требованиям проекта и надлежащего качества, а также устранить замечания, указанные в предписании №99 от 21.07.2026г. и вызвать представителей строительного контроля Заказчика для активирования факта устранения замечаний установленным порядком.

Исполнительный директор

Е.В. Стуров

Исп. Протасов Александр Владимирович

Тел. +79242446975

E-mail: protasovav@tlc-artem.ru