



Якутскэнерго

Западные Электрические Сети

**филиал ПАО «Якутскэнерго»
Западные электрические сети**

пр. Ленинградский, д. 5/2, г. Мирный,
Республика Саха (Якутия),
Российская Федерация, 678174

т.: +7 (41136) 4-65-35
+7 (41136) 7-44-29

yakutia-zes@rushydro.ru
yakutskenergo.ru

от 11.08.2026 № 16/4101
на № _____ от _____

О выявленных дефектах ОРУ-220 кВ ПС Айхал

Генеральному директору

ООО ПО «РАДИАН»

Коноваленко В. А.

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, 184, оф. 342

Тел. 8-908-644-03-30; (3952)44-90-37 (доб.316)

E-mail: priemnaya@radian-holding.ru

Уважаемый Виктор Андреевич!

В рамках реализации Договора подряда №36701-24 от 31.01.2024 Вашей организацией ООО ПО «РАДИАН» выполнены строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (включая поставку оборудования и материалов) по титулу «Установка выключателей на открытом распределительном устройстве (ОРУ) подстанции 220кВ «Айхал» в п. Айхал Мирнинского района».

02.08.2026 оперативным персоналом ПС 220 кВ Айхал при осмотре панелей релейной защиты и автоматики была выявлена неисправность ШОН в комплекте РЗА ВЛ 220 кВ «Айхал — ГПП-6 №3. В ходе осмотра шкафа ШОН на ОРУ-220 кВ обнаружен вышедший из строя (сгоревший) ограничитель перенапряжений (разрядник РВН-0,5 У1).

Для своевременного устранения указанного дефекта, прошу Вас в кратчайшие сроки направить ответственного специалиста для осмотра и устранения неисправности оборудования в ОРУ-220 кВ ПС «Айхал», согласно раздела 8 «Гарантии качества результата работ» договора подряда № 36701-24 от 31.01.2024.

Директор



Аникин А. В.

Исп.: Николаева М. А. ОКСиР
Тел.: (41136) 74-3-06

