



ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР

Исх. №

1598

/ЕС от

19.08.2026

На исх. №

от

Генеральному директору
Общества с ограниченной ответственностью
Производственного объединения
«РАДИАН»

В.Н. Труфанову

О предоставлении информации для АО «СО
ЕЭС Приморское РДУ»

Уважаемый Валерий Николаевич!

Между ООО «ФинИнвест» (именуемое в дальнейшем «Заказчик») и ООО ПО «Радиян» (именуемое в дальнейшем «Генподрядчик») заключен договор подряда №417/ПО от 17.12.2024г. (далее – «Договор») на выполнение работ по строительству объекта «ПС 220 Логистика с установкой двух трансформаторов 220/10 кВ мощностью 25 МВа каждый, оснащенных устройством РПН (для ТП энергопринимающих устройств ООО «ФинИнвест»)), (далее – «Объект»).

В связи с запросом от АО «Системный оператор единой энергетической системы» филиала АО «СО КЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Приморского края» (филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ) исх. №Р45-61-V-19-1693, прошу Вас предоставить запрашиваемую информацию, а именно:

1. Методику расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, разработанную производителем устройств РЗА, в том числе включающую бланк уставок, содержащий перечень всех параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, предусмотренных производителем устройства РЗА, и условия выбора каждого параметра настройки (уставки) и алгоритма функционирования устройства РЗА, типовые примеры их выбора, требования производителя устройства РЗА к измерительным трансформаторам;

2. Руководство по эксплуатации устройств РЗА, содержащее функционально-логические схемы и схемы программируемой логики с описанием алгоритма работы данных схем;

3. Версии программного обеспечения устройств РЗА.;

4. Технические параметры и характеристики (технический паспорт) первичного оборудования ПС 220 кВ Логистика в объеме и порядке, установленном Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, согласно приказу Минэнерго России от 20.12.2022 №1340 (далее – Правила). Указанную информацию необходимо предоставить посредством СИМ-портала.

Приложение:

1. Письмо АО «Системный оператор единой энергетической системы» исх. №Р45-61-V-19-1693 от 27.07.2026г. «О предоставлении уставок РЗА» на 2 л. в 1 экз.


Исполнительный директор

Е.В. Стуров

Исп. Протасов Александр Владимирович

Тел. +79242446975

E-mail: protasovav@tlc-artem.ru





АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«СИСТЕМНЫЙ ОПЕРАТОР
ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ»

ФИЛИАЛ АО «СО ЕЭС»
«РЕГИОНАЛЬНОЕ ДИСПЕТЧЕРСКОЕ
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОСИСТЕМЫ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ»
(ФИЛИАЛ АО «СО ЕЭС» ПРИМОРСКОЕ РДУ)

Западная ул., д. 29,
г. Владивосток, Приморский край, 690090
Тел. (423) 249-82-15 Факс (423) 249-82-73
E-mail: rdu@prim.so-ups.ru
http://www.so-ups.ru
ОКПО 15247155 ОГРН 1027700201352
ИНН/КПП 7705454461/254002001

Исполнительному директору
ООО «ФинИнвест»
Стурову Е.В.

27.07.2026

№ P45-61-V-19-1693

на №

от

О предоставлении уставок РЗА

Уважаемый Евгений Васильевич!

1. С целью обеспечения расчета, выбора и согласования параметров настройки и алгоритмов функционирования защит ПС 220 кВ Логистика, в соответствии с п. 23 Правил взаимодействия субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при подготовке, выдаче и выполнении заданий по настройке устройств релейной защиты и автоматики, утвержденных приказом Минэнерго России от 13.02.2019 № 100 (далее – Правила взаимодействия субъектов и потребителей) необходимо предоставить в Приморское РДУ следующие документы для расчета, выбора и согласования параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования всех устройств РЗ, СА и ПА ПС 220 кВ Логистика:

- методику расчета и выбора параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования устройств РЗА, разработанную производителем устройств РЗА, в том числе включающую бланк уставок, содержащий перечень всех параметров настройки (уставок) и алгоритмов функционирования, предусмотренных производителем устройства РЗА, и условия выбора каждого параметра настройки (уставки) и алгоритма функционирования устройства РЗА, типовые примеры их выбора, требования производителя устройства РЗА к измерительным трансформаторам;

- руководство по эксплуатации устройств РЗА, содержащее функционально-логические схемы и схемы программируемой логики с описанием алгоритма работы данных схем;

- версии программного обеспечения устройств РЗА.

2. Также прошу предоставить технические параметры и характеристики (технический паспорт) первичного оборудования ПС 220 кВ Логистика в объеме и порядке, установленном Правилами предоставления информации, необходимой для осуществления оперативно-диспетчерского управления в

электроэнергетике согласно приказу Минэнерго России от 20.12.2022 № 1340 (далее – Правила). Указанную информацию необходимо предоставить посредством СИМ-портала.

Обращаю внимание, что при планируемом вводе в работу вновь построенных объектов электроэнергетики, информация согласно Правил передается за 6 месяцев до предполагаемой даты ввода в работу.

Запрашиваемую информацию прошу предоставить адрес Филиала АО «СО ЕЭС» Приморское РДУ в срок до 03.08.2026.

Заместитель главного диспетчера



А.Н. Беляев