

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

690063, г. Владивосток,
ул. Приморская, д. 8, оф. 5
тел: +7 (984) 150-04-29
e-mail: auk.avtodor@mail.ru



ИНН 2511123013 КПП 254001001 ОГРН 1232500003350

Исх. № АН-16 от «18» августа 2026 г.
На исх. № 922 от «07» августа 2026 г.

Директору по строительству ООО ПО «Радиян»
Т.К. Салахутдинову

664048, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 184, оф. 342

Тема: Мотивированный ответ на претензию.

Уважаемый Тагир Камильевич!

В ответ на Ваше обращение (вх. №АНПК-8 от 11.08.2026 г.) касательно качества скального грунта, поставляемого на объект в г. Артём по договору поставки инертных материалов №1-АНПК/СП-ОП от «30» января 2025 года (далее – «Договор») (в Вашем письме ошибочно указан договор №296-Т/СП-ОП) в рамках Спецификации №4 от «30» июня 2026 года, сообщаем о несогласии с заявленной претензией.

Поставляемый материал полностью соответствует паспортам качества, условиям Договора и действующим нормативным требованиям РФ. Данный вывод является мотивированным, подтверждается материалами согласованной Сторонами Спецификации № 4 (подписанной со стороны Покупателя уполномоченным лицом Труфановым В.В. по нотариальной доверенности серии 38 АА № 5022883 от 15.06.2026 г.), а также результатами испытаний независимой аккредитованной лаборатории ООО «СК СТАНДАРТ» (Протокол №ТС-03-1010/25-4 от 14.11.2025 г.):


1. Опровержение претензий к типу породы («вулканическая порода»).

В Вашей претензии утверждается, что материал имеет признаки вулканической породы (туфоподобные включения), что якобы противоречит паспортам.

Согласно официальному лабораторному Протоколу №ТС-03-1010/25-4, испытания скального грунта из карьера «Смоляниново-1» проводились по нормативам именно для изверженных и эффузивных (вулканических) пород.

Потеря массы при дробимости в сухом состоянии составила 14,74% (при норме до 15%), что соответствует прочностной марке М800.

Принадлежность породы к эффузивному типу официально учтена лабораторией, подтверждена испытаниями и зафиксирована в паспортах качества. Субъективные визуальные замечания представителей ООО «ФинИнвест» не опровергают данные факты.



Согласно ГОСТ 25100-2020, визуальный осмотр на площадке не является легитимным методом определения петрографического состава скальных грунтов.

2. Полное соответствие физико-механических характеристик грунта.

Фактические свойства поставляемого Товара фракции 0-200 мм полностью соответствуют строительным нормам:

- Зерновой состав: По результатам ситового анализа, полные остатки на ситах 500 мм составляют 0%, на ситах 200 мм - 35,2%. Это подтверждает строгое соблюдение заявленной фракции 0-200 мм и полное отсутствие негабарита на строительной площадке.
- Прочность и надежность: Предел прочности при сжатии в насыщенном состоянии составляет 62,3 МПа, что классифицирует грунт по ГОСТ 25100-2020 как «прочный». Коэффициент размягчаемости равен 0,90, что относит его к категории «не размягчаемый».
- Марка по истираемости: Составляет И1 (потеря массы 23,3% при норме до 25%), что гарантирует долговечность материала под проектными нагрузками.

3. Нарушение Покупателем процедуры фиксации недостатков по качеству.

Хотя по Спецификации №4 доставка Товара осуществляется силами Поставщика до объекта Покупателя (координаты 43.401945, 132.232737), процедура фиксации замечаний должна строго следовать условиям Договора.

Односторонний Акт фиксации замечаний №99 от 21.07.2026 г., составленный представителем ООО «ФинИнвест» без вызова и участия уполномоченных лиц ООО «АНП Карьер», не имеет юридической силы и нарушает права Поставщика.

В соответствии с п. 5.3 Договора, при возникновении споров о качестве в обязательном порядке проводится экспертиза за счет Стороны, настаивающей на ее проведении. Односторонний отказ от приемки или требования о замене без экспертного заключения неправомерны.

Обращаем Ваше внимание, что согласно п. 5.4 Договора, Покупатель вправе предъявлять претензии по качеству в сроки, установленные законодательством РФ. Однако, в соответствии со ст. 474 ГК РФ и п. 5.3 самого Договора, реализация этого права должна проходить строго в соответствии с установленным порядком проверки качества (путем проведения лабораторной экспертизы виновной стороной), а не на основании субъективного визуального мнения третьих лиц.

ООО «АНП Карьер» дорожит партнерскими отношениями с ООО ПО «Радиян» и предлагает разрешить спор исключительно в правовом и экспертном поле (согласно п. 5.3 Договора), а именно:

1. Организовать совместный комиссионный выезд на строительную площадку для отбора контрольных проб скального грунта силами представителей обеих Сторон и строительного контроля. При этом, согласно нотариальной доверенности серии 38 АА №5022883, Труфанов Виталий Валерьевич наделен всеми полномочиями на подписание подобного рода актов от имени ООО ПО «Радиян».
2. Направить образцы на независимую экспертизу в аккредитованную лабораторию для проверки прочностных характеристик (М800) и зернового состава (0-200 мм).

3. Просим Вас в течение 2 (двух) рабочих дней согласовать дату и время прибытия нашего представителя на объект, направив ответ на электронную почту: auk.avtodor@mail.ru.

Приложение:

1. Копия Протокола испытаний грунта ООО «СК СТАНДАРТ» № ТС-03-1010/25-4 от 14.11.2025 г. на 2 л.

Генеральный директор _____

/В.Ю. Ильиных/

